(비공식 번역본)

투자위원회 고시
제Sor.9/2568호
투자위원회 고시 제9/2565호에 따른 투자 촉진 대상 활동 목록 개정

2022년 12월 8일자 투자위원회 고시 제9/2565호『국가 발전에 중요한 산업에 대한 투자 촉진 방안』에 따라, 고부가가치를 창출하는 투자를 중점적으로 촉진하고, 제조 및 서비스 부문의 현대 기술 도입을 장려하며, 데이터 센터 활동의 공급망을 강화하여 폭넓은 인지도를 확보하고 이익을 극대화하기 위해, 또한 이를 통해 급격한 산업 확장에 대응하여, 태국이 아세안 지역의 디지털 허브로 도약할 수 있도록 지원하기 위해, 투자위원회는 불기 2520년(1977년) 투자촉진법 제16조 및 개정안에 의거하여 다음 내용을 고시한다.

1. 2022년 12월 8일자 투자위원회 고시 제9/2565호에 첨부된 목록에 명시되고, 2025년 6월 5일자 투자위원회 고시 제Sor.5/2568호로 개정된 투자촉진 활동 8.2.1.1 고효율 데이터 센터와 8.2.1.2 기타 데이터 센터를 개정하여, 다음 내용으로 대체한다.

활동	조건	인센티브
8.2.1 데이터 센터 8.2.1.1 고효율 데이터센터	1. 법인세 면제 혜택을 사용하기 전, 해당 프로젝트의 전력 사용 효율(PUE: Power Usage Effectiveness) 지수는 1.3을 초과하지 않아야 한다. 2. 프로젝트는 서버 코로케이션(co-location), 매니지드 서비스(managed services), 고객 백업 서비스, 재해 복구 서비스(DRS: Disaster Recovery Services), 데이터 호스팅 서비스 등과 같은 서비스를 반드시 제공해야 한다. 3. 프로젝트는 IT 장비의 전력 소비량(IT Load)을 최소 2MW 이상 지원할 수 있는 전기 시스템(electrical system)을 반드시 구축해야 한다. 4. 프로젝트는 데이터 센터를 태국 국내외 통신센터와 연결하는 고속 통신 시스템을 최소 4개 이상 구축해야 한다. 국내 통신 시스템 중 최소 3개는 각각 10Gps 이상의 속도를 갖추어야 하며, 전체 시스템의 총합 속도는 최소 60Gps 이상이어야 한다. 5. 프로젝트는 시스템 유지보수 또는 장비 교체 중에도 고객에게 서비스를 제공할 수 있어야 한다. (동시 유지보수 가능 구조: concurrently maintainable) 6. 프로젝트는 데이터 센터의 전체 전력 부하(power load)를 감당할 수 있는 연속 정격(Continuous Rating)의	

	엔진 발전기 시스템을 갖추어야 하며, 특정 발전기가 고장나거나 작동을 멈출 경우에도 지속적인 운영이가능하도록 백업 시스템을 갖추어야 한다. 7. 프로젝트는 UPS, IT 냉각 장치 및 UPS 냉각 장치에 대한 백업 장비 또는 시스템을 반드시 갖추어야 한다. 이러한 백업 시스템은 메인 시스템에 장애가 발생할 경우 즉시 작동할 수 있어야 하며, 서비스가 중단 없이 지속되도록 보장해야 한다. 8. 프로젝트는 배전 시스템 내에 독립된 공급(distribution) 경로를 갖춘 백업 시스템을 반드시 확보해야 한다. 9. 프로젝트는 개별 장비의 고장 또는 오작동으로 인해 발생할 수 있는 피해를 처리할 수 있는 위험 방지 시스템을 반드시 갖추어야 한다. 10. 프로젝트는 백업 시스템을 포함한 고효율 공조 시스템을 갖추어야 한다. 11. 프로젝트는 전체 구역에 대한 화재 예방 시스템을 갖추어야 한다. 12. 프로젝트는 24시간 보안 시스템을 갖추어야 한다. 13. 프로젝트는 법인세 면제 혜택을 사용하기 전에, 데이터 센터에 대한 ISO/IEC 27001 인증을 반드시 취득해야 한다. 14. 프로젝트는 수자원의 효율적이고 적절한 사용을 보장하는 물관리 계획을 제출해야 한다. 15. 프로젝트는 태국 투자청이 고시한 기준에 따라, 태국에 이익을 제공하는 활동 계획을 제출해야 한다.(교육 프로그램 운영(organizing), 교육 기관과의 커리큘럼 공동 개발 또는 공동 연구개발 수행, 태국중소기업역량강화또는태국공급망지원등) 프로젝트는 법인세 면제를 사용하기 전에 제안한 계획을 완전히 실행해야 한다. 16. 프로젝트는 3년 이내에 임원진 및/또는 전문가 직위의 최소 50% 이상을 태국인 인력으로 고용해야 한다. 17. 인센티브 조건 17.1 동부특별개발구역(동부경제회랑: EEC(Eastern Economic Corridor)에 데이터 센터를 설립하는 경우 17.2 기타 지역에 데이터 센터를 설립하는 경우	A3 A2

8.2.1.2 기타 데이터 센터	1. 프로젝트는 서버 코로케이션(co-location), 매니지드 서비스(managed services), 고객 백업 서비스, 재해 복구 서비스(DRS: Disaster Recovery Services), 데이터 호스팅 서비스 등과 같은 서비스를 반드시 제공해야 한다. 2. 프로젝트는 IT 장비의 전력 소비량(IT Load)을 최소 2MW 이상 지원할 수 있는 전기 시스템(electrical system)을 반드시 구축해야 한다. 3. 프로젝트는 데이터 센터를 태국 국내외 통신센터와 연결하는 고속 통신 시스템을 최소 4개 이상 구축해야 한다. 국내 통신 시스템 중 최소 3개는 각각 10Gps 이상의 속도를 갖추어야 하며, 전체 시스템의 총합 속도는 최소 60Gps 이상이어야 한다. 4. 프로젝트는 시스템 유지보수 또는 장비 교체 중에도 고객에게 서비스를 제공할 수 있어야 한다. (동시 유지보수 가능 구조: concurrently maintainable) 5. 프로젝트는 데이터 센터의 전체 전력 부하(power load)를 감당할 수 있는 연속 정격(Continuous Rating)의 엔진 발전기 시스템을 갖추어야 하며, 특정 발전기가 고장나거나 작동을 멈출 경우에도 지속적인 운영이 가능하도록 백업 시스템을 갖추어야 한다. 6. 프로젝트는 UPS, IT 냉각 장치 및 UPS 냉각 장치에 대한 백업 장비 또는 시스템을 반드시 갖추어야 한다. 이러한 백업 시스템은 메인 시스템에 장애가 발생할 경우 즉시 작동할 수 있어야 하며, 서비스가 중단 없이 지속되도록 보장해야 한다. 7. 프로젝트는 배전 시스템 내에 독립된 공급(distribution) 경로를 갖춘 백업 시스템을 반드시 확보해야 한다. 8. 프로젝트는 개별 장비의 고장 또는 오작동으로 인해 발생할 수 있는 피해를 처리할 수 있는 위험 방지 시스템을 반드시 갖추어야 한다. 9. 프로젝트는 백업 시스템을 포함한 고효율 공조 시스템을 갖추어야 한다. 10. 프로젝트는 전체 구역에 대한 화재 예방 시스템을 갖추어야 한다. 11. 프로젝트는 24시간 보안 시스템을 갖추어야 한다. 12. 프로젝트는 법인세 면제 혜택을 사용하기 전에 데이터 센터에 대한 ISO/IEC 27001 인증을 반드시 취득해야 한다.	

	13. 프로젝트는 수자원의 효율적이고 적절한 사용을 보장하는 물관리 계획을 제출해야 한다. 14. 프로젝트는 태국 투자청이 고시한 기준에 따라, 태국에 이익을 제공하는 활동 계획을 제출해야 한다.(교육 프로그램 운영(organizing), 교육기관과의 커리큘럼 공동 개발 또는 공동 연구개발 수행, 태국중소기업역량강화또는태국공급망지원등) 프로젝트는 법인세 면제를 사용하기 전에 제안한 계획을 완전히 실행해야 한다. 15. 프로젝트는 3년 이내에 임원진 및/또는 전문가 직위의 최소 50% 이상을 태국인 인력으로 고용해야 한다. 16. 인센티브 조건 16.1 동부특별개발구역(동부경제회랑: EEC(Eastern Economic Corridor)에 데이터 센터를 설립하는 경우 16.2 기타 지역에 데이터 센터를 설립하는 경우	A4 A3

2. 이 고시는 고시일 당일에 제출된 투자 촉진 신청서부터 적용한다.

고시일 2025년 11월 14일

Ekniti Nitithanprapas

(Mr. Ekniti Nitithanprapas)

부총리

투자위원회 의장