

TOR ครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียด
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง	<p>- ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้</p> <p>๓ - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5</p> <p>๔ - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๖ - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๘ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> <p>- ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 21,000 บาท</p> <p>- ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (28,000 บาท * 4 เครื่อง) จำนวนเงิน 112,000 บาท</p>

$$18000 = 21000 + 2000 \quad \text{๘} \quad 21000$$